

Плановые проверки РУТ (МИИТ) на 2017 год

№ п / п	Дата	Орган	Цель проведения проверки	Нарушение	Результат
1	Апрель 2017 20 дней	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту	Соблюдение санитарного законодательства, законодательства в сфере защиты прав потребителей и технических регламентов	1. По фактическому адресу осуществления деятельности 129626 г. Москва, 3-я Мытищинская, д. 12: 1. в нарушении п.3.4. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 при использовании ПВЭМ с ВДТ на базе ЭЛТ (без вспомогательных устройств - принтер, сканер и др.)	Вынесено предписание от 28.04.2017 №35 (Исполнено)
				2. В соответствии с гигиеническим заключением оценки результатов исследований (испытаний) от 07.04.2017 г. № 309/213/02 к протоколу исследований № 854В от 05.04.2017 г. в исследованных образцах смывов, отобранных на микробиологические исследования	Вынесено предписание от 28.04.2017 № 35 (Исполнено)
2	Апрель 2017 20 дней	Государственная инспекция труда в городе Москве	Соблюдение законодательства о труде	Проведение проверки соблюдения в хозяйствующих субъектах трудового законодательства и иных нормативных правовых актов содержащих нормы трудового права	Нарушения не выявлены
3	Апрель 2017 20 дней	Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы	Государственный экологический надзор Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»	Отсутствие проекта нормативов образования отходов, лимитов на их размещение	Вынесено предписание от 28.04.2017 № 0809-134/2017 (Исполнено)
				Не представление необходимой информации в Сводный кадастр отходов производства и потребления города Москвы, по отходам, образовавшимся в 2015 году	Вынесено предписание от 28.04.2017 № 0809-134/2017-1 (Исполнено)
				Отсутствует (не разработан) проект предельно-допустимых выбросов (проект ПДВ), отсутствует (не оформлялось)	Вынесено предписание от 28.04.2017 № 0809-134/2017-2 (Исполнено)

				разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух	
				Не внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду за выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников	Вынесено предписание от 28.04.2017 № 0809-134/2017-3 (Исполнено)
				Отсутствие паспортов опасного отхода, согласованных в установленном порядке	Вынесено предписание от 28.04.2017 № 0809-134/2017-5 (Исполнено)
				Не представления статистических наблюдений по форме № 2-ТП (отходы) за 2016 год	Вынесено предписание от 28.04.2017 № 0809-134/2017-7 (Исполнено)
				Отсутствие постановки на государственный учет объекта НВОС	Вынесено предписание от 28.04.2017 № 0809-134/2017-8 (Исполнено)
				Отсутствие паспорта планировочного решения и благоустройства территорий, отображающего результаты инвентаризации зеленых насаждений	Вынесено предписание от 28.04.2017 № 0809-134/2017-9 (Исполнено)
4	Апрель 2017 20 дней	Государственная инспекция труда в городе Москве	Соблюдение законодательства о труде	Нарушение обязательных требований	Вынесено предписание от 26.05.2017 № 8-ПП/2017-2/6/302/19/3 (Исполнено)
5	Апрель 2017 15 дней	Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	Федеральный государственный энергетический надзор. Государственный контроль надзор за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности	Не назначен заместитель ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.	Вынесено предписание от 21.04.2017 № 5.2-0733пл-П/0037-2017 (Исполнено)
				Не представлена книга учета тепловых энергоустановок.	Вынесено предписание от 21.04.2017 № 5.2-0733пл-П/0037-2017 (Исполнено)
				Не представлен перечень необходимых инструкций, схем и других оперативных документов, утвержденных техническим руководителем организации.	Вынесено предписание от 21.04.2017 № 5.2-0733пл-П/0037-2017 (Исполнено)
				На предприятии не организована комиссия по осмотрам зданий и сооружений тепловых энергоустановок.	Вынесено предписание от 21.04.2017 № 5.2-0733пл-П/0037-2017 (Исполнено)
				В организации не проводятся обязательные осмотры зданий и сооружений тепловых энергоустановок в соответствии с требованиями Правил.	Вынесено предписание от 21.04.2017 № 5.2-0733пл-П/0037-2017 (Исполнено)
				На предприятии отсутствует инструкции по эксплуатации металлических дымовых труб.	Вынесено предписание от 21.04.2017 № 5.2-0733пл-П/0037-2017 (Исполнено)
				Имеющиеся инструкции по эксплуатации не пересматривались и не	Вынесено предписание от 21.04.2017 № 5.2-0733пл-П/0037-2017 (Исполнено)

				переутверждались более двух лет.	
				Больше трех лет проводились режимно-наладочные испытания водогрейных котлов №1, №2, №3, №4, №5, №6.	Вынесено предписание от 21.04.2017 № 5.2-0733пл-П/0037-2017 (Исполнено)
				Не представлен приказ о создании комиссии для проведения тех. освидетельствования тепловых энергоустановок.	Вынесено предписание от 21.04.2017 № 5.2-0733пл-П/0037-2017 (Исполнено)
				Не представлен график обхода оборудования тепловых сетей и тепловой изоляции предусматривающий осуществление контроля за состоянием оборудования.	Вынесено предписание от 21.04.2017 № 5.2-0733пл-П/0037-2017 (Исполнено)
				Не предоставлен ежегодный плану, утвержденный ответственным лицом за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и (или) тепловых сетей (техническим руководителем) по ежегодным шурфовкам подземных теплопроводов.	Вынесено предписание от 21.04.2017 № 5.2-0733пл-П/0037-2017 (Исполнено)
				Тепловые сети, эксплуатируемые МГУПС (МИИТ) не испытываются на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь (1 раз в 5 лет).	Вынесено предписание от 21.04.2017 № 5.2-0733пл-П/0037-2017 (Исполнено)
				Тепловой изоляции наружных теплопроводов L=199 метров не соответствует строительными нормами и правилами, определяющими требования к тепловой изоляции оборудования и трубопроводов.	Вынесено предписание от 21.04.2017 № 5.2-0733пл-П/0037-2017 (Исполнено)
				Не проведена очередная проверка знаний 1 раза в три года «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» для персонала, принимающего непосредственное участие в эксплуатации тепловых энергоустановок.	Вынесено предписание от 21.04.2017 № 5.2-0733пл-П/0037-2017 (Исполнено)